



Legenda

- RP - REGISTRO DE PRESSÃO
- RG - REGISTRO DE GAVETA
- TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PARA VÁLVULAS
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL REF. TIGRE
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM PVC SÉRIE "R"
- TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
- AS - TUBULAÇÃO PERFURADA PARA VALA DE INFILTRAÇÃO
- BA - BACIA SANITÁRIA
- FI - FILTRO
- LV - LAVATÓRIO
- MIC - MICTÓRIO
- TL - TORNEIRA DE LAVAGEM
- VÁLVULA DE DESCARGA C/ REGISTRO ACOPLADO
- TJ - TORNEIRA DE JARDIM
- AF - COLUNA DE ÁGUA FRIA
- AFA - COLUNA DE ÁGUA FRIA PARA APARELHOS
- AFV - COLUNA DE ÁGUA FRIA PARA VÁLVULA
- LA/LI - COLUNA DE LADRÃO E LIMPEZA
- V - COLUNA DE VENTILAÇÃO
- AP - COLUNA DE ÁGUAS PLUVIAIS
- RALO SIFONADO DA COPA Ø100x100x50m
- RALO SIFONADO DOS SANITÁRIOS Ø150x182x50m
- GH - GRELHA HEMISFÉRICA
- CID - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
- CI - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUA PLUVIAL 60 x 60cm
- CI - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO 60 x 60cm
- CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA REF. TIGRE

Notas Hidraulica

- OS TUBOS DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL, CLASSE 15, REF. TIGRE.
 - AS CONEXÕES PARA OS TUBOS DE ÁGUA DEVERÃO SER DE MATERIAL IDÊNTICO AO DA TUBULAÇÃO (PVC PARA ÁGUA FRIA).
 - A TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ DE PVC LINHA SANITÁRIA;
 - OS TUBOS DE ESGOTO DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE:
 - DIÂMETRO IGUAL OU MAIOR QUE 100mm - 2%;
 - OS REGISTROS A SEREM UTILIZADOS SERÃO DA FABRICAÇÃO DECA;
- NOTA: VER ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS NO PROJETO DE ARQUITETURA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



OBRA: Parque da Cidade
PROJETO: Instalações Hidráulicas
END: Rua Samuel da Rocha Galvão, S/N - Itapevi - São Paulo

Ramon Medrano de Almada
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Responsável legal
Prefeitura do Município de Itapevi

ASSUNTO: DISTRIB. DA REDE DE ÁGUA FRIA IMPLANTAÇÃO - BLOCO LANCHONETE E ADMINISTRAÇÃO		TIPO PROJETO: BÁSICO	PROCESSO PMI	FOLHA: 08/14
ESC. 1:100	DATA: SETEMBRO/2018	DES.	RESP.	REVISÃO 00