



LEGENDA

- ADAPLAMENTO EM PAINEL PARA ELECTROLUMINA LISA OU PROFUNDA 100000
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TV 400x400x100mm H=1,20m NO EDO
- BOTÃO COM CIRCUITO DE SUPERVISÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO QUEBRE O VIDRO. H= 1,20m
- SIRENE ELECTRÔNICA PARA ALARME DE INCÊNDIO H= 2,30m
- BOTÃO COM BOTÃO LIGA E SINALIZAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO H= 1,20m
- PONTO DE LÓGICA E TELEFONE EMBUTIDO EM CHAVE DE PVC 40x H=0,30m DO PISO
- TE HORIZONTAL 90° PARA ELECTROLUMINA LISA OU PROFUNDA 100000
- ELECTROLUMINA PARA ELECTRA 100000mm LISA COM VÍDEO PARA ELECTRICA COM
- TIPO DE PRESSÃO - SALVO INDICADO
- PERFILADO TIPO LISO, GALVANIZADO DE 38x25mm, COM TAMPA DE ENCAIXE
- ELECTROUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE - #1" SALVO INDICADO
- ELECTROUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO EM LAJE - #1" SALVO INDICADO
- ELECTROUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO - #1" SALVO INDICADO
- PAÇO DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE.

- ELECTROUTO QUE DESCE
- ELECTROUTO PARA
- ELECTROUTO SOBRE

NOTAS

1. TODA FAIXA NÃO DIMENSIONADA PARA INCÊNDIO SERÁ DE #2,5mm<sup>2</sup> - PVC 70°C FLEX. CLASSE 750V.
2. TODOS ELECTROUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #1".
3. AS CORES PARA A FAIXA SERÃO : FASES: PRETO, BRANCO E VERDE; RETORNO: AMARELO; NEUTRO: AZUL; INTERMEDIÁRIOS: PARALELOS/INTERMEDIÁRIOS: CINZA; ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: MARROM; NEUTRO: AZUL; CLARO; TERRA: VERDE.
4. AS MARCAS, MODELOS E TIPOS, SEM CONTOS DE PROIBIÇÃO DE FÁBRICAÇÃO, EXCEÇÃO E TECNOLOGIA UTILIZADOS E INDICADOS NOS MEMÓRIAS, PROJETOS E PLANEJAMENTOS, PODENDO SER SUBSTITUÍDOS POR OUTROS DE QUAL OU SUPERIOR QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DEVIDAMENTE COMPROVADAS CONFORME LEGISLAÇÃO DEBENTRADA.
5. TODA INSTALAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PROTETIDA NA COR MARROM NS-5.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



Título: ETI PROFª NÁDIA BERNAUDO  
Projeto: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM TEMPO INTEGRAL  
Obra: ITAPEVI - SP  
Local: ESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA, ESQUINA COM RUA JAMANDUÁ - ITAPEVI - SP - 06665-025  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Responsável Legal: Prefeitura Municipal de Itapevi  
CNPJ nº: 46.523.031/0001-28  
Autor do Projeto e Responsável Técnico: Engº Antonio Carlos da A. Cardoso  
Crea: 068274502 - SP  
Artº 1º de 2002/2003/2004

PROJETO DE ELÉTRICA SINALIZAÇÃO		Folha:
1º PRATAMENTO	100	08
2º PRATAMENTO	100	
3º PRATAMENTO	100	