

LEGENDA

- ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100X50
- SAIDA LATERAL PARA PERFILADO 38X38 EM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA
- CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO 38X38MM TIPO C
- EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM TIPO L
- EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM TIPO T
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TV 40X40X150CM H=1,30M NO EIXO
- BOTOEIRA COM CIRCUITO DE SUPERVISÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO QUEBRE O VIDRO. H= 1,00M.
- SIRENE ELETRÔNICA PARA ALARME DE INCÊNDIO H= 2,20M
- BOTOEIRA COM BOTÃO LIGA E SINALIZAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO H= 1,00M
- PONTO DE LÓGICA E TELEFONE EMBUTIDO EM CAIXA DE PVC 4X4 H=0,30M DO PISO
- PONTO DE LÓGICA EM CONDULETE. H= 0,3M
- TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100X50
- ELETROCALHA PARA ELÉTRICA 100x50mm, LISA COM VIROLA PARA ELÉTRICA COM TAMPA DE PRESSÃO – SALVO INDICADO
- PERFILADO TIPO LISO, GALVANIZADO DE 38x38mm, COM TAMPA DE ENCAIXE
- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE – ø1" SALVO INDICADO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO EM LAJE – ø1" SALVO INDICADO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO – ø1" SALVO INDICADO
- ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NA PAREDE – ø3/4" SALVO INDICADO
- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE – ø3/4" SALVO INDICADO
- FIAÇÃO DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE.
- ELETRODUTO QUE DESCE
- ELETRODUTO PASSA
- ELETRODUTO SOBE

NOTAS:

1. TODA FIAÇÃO NÃO DIMENSIONADA PARA INCÊNDIO SERÁ DE ∅2,5mm² – PVC 70°C FLEX, CLASSE 750V.
2. TODOS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE ø1".
3. AS CORES PARA A FIAÇÃO SERÃO :
   FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO
   RETORNO: AMARELO
   RETORNO ENTRE INTERRUPTORES PARALELOS/INTERMEDIÁRIOS: CINZA
   ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: MARROM
   NEUTRO: AZUL CLARO
   TERRA: VERDE.
5. TODA INSTALAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR Munsell N3.5
6. AS MARCAS, MODELOS E TIPOS, BEM COMO OS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, EXECUÇÃO E TECNOLOGIA UTILIZADOS E INDICADOS NOS MEMORIAIS, PROJETOS E PLANILHAS SÃO REFERENCIAIS, PODENDO SER SUBSTITUÍDOS POR OUTROS DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DEVIDAMENTE COMPROVADOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Título: ETI PROFª NÁDIA BERNAUDO

Projeto: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM TEMPO INTEGRAL

Obra: ITAPEVI - SP

Local: ESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA, ESQUINA COM RUA JAMANDUA - ITAPEVI - SP - 06665-025

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Responsável Legal
Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ nº: 46.523.031.0001-28

Autor do Projeto e Responsável técnico
Engº Antonio Carlos do A. Cardoso
Crea: 0682274502 - SP
ART Nº 26027250211279663

ASSUNTO: PROJETO DE ELÉTRICA			Folha: 10
PAVIMENTO: 2º PAVIMENTO	ESCALA: 1:50	TIPO PROJETO: ARQUITETURA	
ZONA: ZAD	DATA: AGO / 2021	FASE: BÁSICO	
DESENHADO:	DIMENSÃO DA: SET / 2021	REVISÃO: 00	

SIN-EX-10-DSI_2PV_R00