

LEGENDA

	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA - TETO		TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T-10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H=0,30M DO PISO
	CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100X75		TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T-10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H=2,20M DO PISO
	BOTEIRA DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ESPECIAL EM CAIXA 4X2 H=0,40M		TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T-20A / 220V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H=0,30M DO PISO
	CAMPANHA ALUNOS EM CAIXA 4X2 H=2,30M, SALVO INDICADO		TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T-20A/127V EM CONDULETE ALUMÍNIO 4X2 H=0,30M DO PISO
	COMANDO DE VENTILADOR 4X2 H=1,0M, SALVO INDICADO		TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T-20A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H=0,30M DO PISO
	SIRENE DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ESPECIAL EM CAIXA 4X2 H=2,20M		TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T-20A / 127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H=1,20M DO PISO
	VENTILADOR DE TETO		INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO 2X4
	CJ DE 02 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO 2P+T-10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X4 EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M DO PISO		LUMINÁRIA NO FORRO EQUIPADA COM 02 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W
	CJ 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO 2P+T-20A/127V EM CAIXA DE PVC 4X4 EMBUTIDA NA PAREDE H=0,30M DO PISO		LUMINÁRIA NO TETO EQUIPADA COM 01 LÂMPADA DE 150W
	ACOPLEMENTO DE PERFILADO 38X38MM PARA ELETROCALHA		LUMINÁRIA NA PAREDE EQUIPADA COM 01 LÂMPADA DE 40W
	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO 38X38MM TIPO I		PROJETOR 1
	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO 38X38MM TIPO C		LUMINÁRIA NO TETO EQUIPADA COM 02 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W
	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO 38X38MM TIPO T		TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 100X75
	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA PERFILADO COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2P+T-10A/220V		ELETROCALHA PARA ELÉTRICA 100x75mm, LISA COM VIROLA PARA ELÉTRICA COM TAMPA DE PRESSÃO - SALVO INDICADO
	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM TIPO L		PERFILADO TIPO LISO, GALVANIZADO DE 38x38mm, COM TAMPA DE ENCAIXE
	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM TIPO T		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE - #3/4" SALVO INDICADO
	EMENDA INTERNA PARA PERFILADO 38X38MM TIPO X		ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO EM LAJE - #3/4" SALVO INDICADO
	PONTO PARA CHUVEIRO EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H=2,30M DO PISO		ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NA PAREDE - #3/4" SALVO INDICADO
	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C		ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO - #3/4" SALVO INDICADO
	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LL		FIAÇÃO DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		
	CAIXA DE PASSAGEM 40x40x15cm		

- NOTAS:
- TODA FIAÇÃO NÃO DIMENSIONADA PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS SERÁ DE #2,5mm² - PVC 70°C FLEX, CLASSE 750V.
 - TODOS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS PARA ILUMINAÇÃO E TOMADAS SERÃO DE #3/4".
 - AS CORES PARA A FIAÇÃO SERÃO :
FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO
RETORNO: AMARELO
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: MARROM
NEUTRO: AZUL CLARO
TERRA: VERDE.
 - ALIMENTADORES DOS QUADROS, EPR 90°C FLEX, CLASSE 0,6/1kV, NAS CORES:
NEUTRO: AZUL CLARO
TERRA: VERDE (PVC 70° FLEX CLASSE 750V)
 - TODA INSTALAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR MARROM N3,5.
 - AS MARCAS, MODELOS E TIPOS, SEM COMO OS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, EXECUÇÃO E TECNOLOGIA UTILIZADOS E INDICADOS NOS MEMÓRIAS, PROJETOS E PLANILHAS SÃO REFERENCIAIS, PODENDO SER SUBSTITUÍDOS POR OUTROS DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DEVIDAMENTE COMPROVADOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.



Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Urbanos

ESCOLA DO FUTURO - AMADOR BUENO

00	EMISSÃO INICIAL	27.03.2021
1º	MODIFICAÇÕES	DATA

TÍTULO DO DESENHO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2º ANDAR - BL2

DONOR	AY	ESCALA	1:75	FOLHA	REVISO
FASE	EXECUTIVO	EMISSÃO INICIAL	27.03.2021	EL06	00