



LEGENDA

ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA 100X50

CAIXA DE PASSAGEM 4 X 4 COM TAMPA CEGA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TV 40X40X15CM H=1,30M NO EIXO

BOTOEIRA COM CIRCUITO DE SUPERVISÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO QUEBRE O VIDRO. H= 1,50M.

SIRENE ELETRÔNICA PARA ALARME DE INCÊNDIO H= 2,20M

BOTOEIRA COM BOTÃO LIGA E SINALIZAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO H= 1,50M

PONTO DE LÓGICA E TELEFONE EMBUTIDO EM CAIXA DE PVC 4X4 H=0,30M DO PISO

TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA 100X50

ELETRODUTO QUE DESCE

ELETRODUTO PASSA

ELETRODUTO SOBE

ELETROCALHA PARA ELÉTRICA 100x50mm, LISA COM VIROLA PARA ELÉTRICA COM TAMPA DE PRESSÃO – SALVO INDICADOPERFILADO TIPO LISO, GALVANIZADO DE 38x38mm, COM TAMPA DE ENCAIXEELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE – #1\"/>ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO EM LAJE – #1\"/>ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO – #1\"/>ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NA PAREDE – #3/4\"/>ELETRODUTO FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO – #3/4\"/>ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE – #3/4\"/>FIÇÃO DE RETORNO, NEUTRO, FASES E TERRA RESPECTIVAMENTE.

- NOTAS:
1. TODA FIÇÃO NÃO DIMENSIONADA PARA INCÊNDIO SERÁ DE #2,5mm² – PVC 70°C FLEX, CLASSE 750V.

2. TODOS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE #1\"/>

3. AS CORES PARA A FIÇÃO SERÃO:  
FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO  
RETORNO: AMARELO  
RETORNO ENTRE INTERRUPTORES PARALELOS/INTERMEDIÁRIOS: CINZA  
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: MARROM  
NEUTRO: AZUL CLARO  
TERRA: VERDE.

5. TODA INSTALAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR Munsell N3,5

6. AS MARCAS, MODELOS E TIPOS, BEM COMO OS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, EXECUÇÃO E TECNOLOGIA UTILIZADOS E INDICADOS NOS MEMORIAIS, PROJETO E PLANILHAS SÃO REFERÊNCIAS, PODENDO SER SUBSTITUÍDOS POR OUTROS DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DEVIDAMENTE COMPROVADOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.



Secretaria de Infraestrutura e  
Serviços Urbanos

ESCOLA DO FUTURO - AMADOR BUENO

00	EMIÇÃO INICIAL	27.03.2021
1º	MODIFICAÇÕES	DATA

TÍTULO DO DESENHO			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
DISTRIBUIÇÃO SINAIS - 2º PAV - BL1			
DONOR	ESCALA	FOLHA	REVISÃO
AY	1:75	EL 11	00
FASE	EMIÇÃO INICIAL		
EXECUTIVO	27.03.2021		