



LEGENDA

	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PARA BACIAS		COLUNA DE ESGOTO		TORNEIRA DE LAVAGEM		REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA APARELHOS		COLUNA DE VENTILAÇÃO		REGISTRO DE PRESSAO		HIDRANTE
	TUBULAÇÃO DE GÁS		COLUNA DE ÁGUAS PLUVIAIS		TORNEIRA DE BOIA		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS
	TUBULAÇÃO DE INCENDIO		COLUNA DE GÁS		VALVULA DE RETENÇÃO		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO		COLUNA DE A.FRIA APARELHOS		DISPOSITIVO DE RETORNO		CAIXA DE INSPEÇÃO DE GORDURA
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO		COLUNA DE A.FRIA PARA VÁLVULA DE DESCARGA		DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO		
	TUBULAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS		COLUNA DE A.QUENTE		RALO DE FUNDO		
	CAIXA SIFONADO						
	CAIXA SÉCA						
	GRELHA HEMISFÉRICA						

OBS:
O PROJETO EXECUTIVO DA PISCINA DEVERÁ SER DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE DO SISTEMA.

- NOTAS:
- 1 - A DECLIVIDADE MINIMA DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ:
ATE ϕ 75mm $i=2\%$
 $\geq \phi$ 100mm $i=1\%$
 - 2 - A TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL TERÁ DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5 %
 - 3 - P/ INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO, VER PROJETO APROVADO PELO "C.B.E.SP."
 - 4 - P/ POSIÇÃO E ALTURA EXATA DOS PONTOS, VER PROJ. "ARQUITETURA"
 - 5 - P/ ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS, VER MEMORIAL DESCRITIVO
 - 6 - P/ LEGENDA E DETALHES CONSTRUTIVOS, VER FL. H-014
 - 7 - TODAS AS TUBULAÇÕES APARENTES SERÃO FIXADAS COM BRAÇADEIRAS EM SUORTES FIXOS PRESOS NO TETO OU PAREDE. NÃO SERÁ UTILIZADO NENHUM SUPORTE MÓVEL (COM VERGALHÕES, FITAS OU ARAMES).
 - 8 - AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS FORA DA EDIFICAÇÃO SERÃO INSTALADAS EM BERÇO DE CONCRETO DE 0.05m DE ESPESURA, EM VALAS COM O FUNDO DEVIDAMENTE APILOADO.
 - 9 - A LARGURA DA VALA PARA A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER IGUAL AO MAIOR DIÂMETRO DO TUBO MAIS 0.30m, SENDO NO MINIMO 0.60m.
 - 10 - A POSIÇÃO FÍSICA FINAL DOS EXTINTORES, HIDRANTES, ALARMES E SINALIZAÇÕES DEVEM SER AS CONSTATADAS NO PROJETO APROVADO NO CORPO DE BOMBEIRO



Secretaria de Infraestrutura e
Serviços Urbanos

ESCOLA DO FUTURO - AMADOR BUENO

00	EMISSION INICIAL	27.03.2021
1º	MODIFICAÇÕES	DATA

TITULO DO DESENHO
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PAV. TÉRREO - BL2

DON INGR	AY	ESCALA	1:75	FOLHA	HD03	REVISÃO	00
FASE	EXECUTIVO	EMISSION INICIAL	05.04.2021				

2021_EF-AB_HID_003-TÉRREO-R00