




LEGENDA:
ÁREA FISSURADA



1 DESENHO ESQUEMÁTICO DA ABERTURA DOS SULCOS NAS ALVENARIAS
SEM ESCALA



2 CORTE AMPLIADO DE TRECHO REPARADO
SEM ESCALA



ROTEIRO DE EXECUÇÃO:

1. QUEBRA LOCALIZADA EM ÁREAS COM SINTOMATOLOGIA (ABRIR SULCO DE NO MÍNIMO 15 CM PARA CADA LADO DA FISSURAS ATÉ CHEGAR AO TIJOLO CONFORME DESENHO 1) *ESSE PASSO SÓ SERÁ REALIZADO EM PAREDES COM REBOCO; NAS ALVENARIAS COM BLOCOS APARENTES SEGUIR SOMENTE PASSOS ABAIXO;
2. LIMPEZA E COLMATAÇÃO DAS FISSURAS COM ARGAMASSA POLIMÉRICA;
3. CHAPISCO PARA ADERÊNCIA;
4. COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA COM Ø DE 2,10 MM E/OU SIMILAR.
5. FIXAR A TELA COM UMA PISTOLA FINCA PINOS ANCORANDO PINOS COM ARRUELAS A CADA 50 CM, EM CIMA E BAIXO DA TELA CONFORME DESENHO 2.
6. PREENCHER E REGULARIZAR LOCAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM ATÉ 3 CM DE ESPESSURA.
7. POSTERIORMENTE SEGUIR COM ACABAMENTO COM COMPLEMENTO ACRÍLICO FLEXÍVEL MASSA ACRÍLICA (INTERIOR/EXTERIOR), CORRIDA (INTERIOR) E PINTURA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICA.

NOTAS DA EXECUÇÃO:

1. ESSE ROTEIRO DEVERÁ SER REALIZADO DOS DOIS LADOS DA ALVENARIA.
2. RECOMENDA-SE NÃO SECCIONAR MUITO OS TIJOLOS, PARA EVITAR PERDA DESNECESSÁRIA DE PRODUTOS.
3. SEGUIR RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES DOS PRODUTOS.
4. CASO SEJA NECESSÁRIO A IMPLANTAÇÃO DE EMENDAS NAS TELAS, ESSAS DEVERÃO TER NO MÍNIMO 15CM.
5. APÓS A FIXAÇÃO DA TELA DEVERÁ SER APLICADO A CAMADA DE ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA PREENCHIMENTO E REGULARIZAÇÃO, DEVE-SE GARANTIR A PASSAGEM DA ARGAMASSA DE MANEIRA A ATINGIR O SUBSTRATO CHAPISCADO.
6. QUANTITATIVO ESTIMADO: 263,40 ML DE FISSURAS
7. QUANTITATIVO MATERIAL: DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO: 39,51 M2; LIMPEZA DE SUPERFÍCIE 39,51M2; - TELA GALVANIZADA: 39,51 M2; ARGAMASSA POLIMÉRICA: 1,19 M3; MASSA CORRIDA: 39,51 M2.

PROPRIETÁRIO/RES. PELO USO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

REVISÃO	DESCRIÇÃO	CORREÇÃO	DATA	RESP.
---------	-----------	----------	------	-------



FFF ENGENHARIA

PROJETOS E ASSESSORIA EM CONSTRUÇÃO
ENGENHARIA * ARQUITETURA * PROJETOS * LAUDOS
AVENIDA CORRADI II, 1505 - RES. CATTAL - CERQUILHO/SP
E-mail: fffengenharia@gmail.com TEL.: (15) 99647-5559
www.fffengenharia.com.br CEL.: (15) 3384-1170

OBRA: REFORÇO ESTRUTURAL - UBS SANTA RITA				
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI				
LOCAL: RUA ALCIDES COTRIM nº105, SANTA RITA - ITAPEVI/SP				
TÍTULO: REPARO DE FISSURAS POR RECALQUE				ESCALA: INDICADAS
AUTOR DO PROJETO: FELLIPE FERRARI FAKRI - CREA: 506.970.406-3				FOLHA: 03 05
RESP. TÉCNICO: FELLIPE FERRARI FAKRI - CREA: 506.970.406-3				
ART: 28027230210644356				
DATA: 31/05/2021				