



PLANTA BAIXA _ DEFINIÇÕES
ESC.: 1/10

QUADRO DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO					
AMBIENTES	ÁREA (m²)	ILUMINAÇÃO EXISTENTE	ILUMINAÇÃO EXIGIDA	VENTILAÇÃO EXISTENTE	VENTILAÇÃO EXIGIDA
SALA DE ESPERA	26,22	4,00	3,27	2,00	1,63
RECEPÇÃO	36,44	7,20	4,55	3,60	2,27
CIRCULAÇÃO 01	28,90	6,24	2,89	3,12	1,44
CIRCULAÇÃO 02	22,18	3,60	2,21		1,10
CIRCULAÇÃO 03	13,36	2	1,33		0,66
COPACUZINHA	16,80	2,20	2,10	1,10	1,05
SANITÁRIO PÚBLICO FEMININO	8,20	1,28	1,02	0,64	0,51
SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO	7,58	1,28	0,94	0,64	0,47
SANITÁRIO PNE	2,70	0,72	0,60	0,36	0,30
VESTIÁRIO MASCULINO	10,32	1,60	1,29	0,80	0,65
VESTIÁRIO FEMININO	10,32	1,60	1,29	0,80	0,65
DEPÓSITO DE MAT. LIMPEZA- DML	2,40	artificial	0,60	0,30	0,30
EXPURGO	2,64	artificial	0,60	0,30	0,30
ESTERILIZAÇÃO	6,30	1,28	0,79	0,64	0,40
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	11,18	1,60	1,40	0,80	0,70
SALA DE INALAÇÃO	10,34	2,00	1,30	1,00	0,65
SALA TRAT. DE TUBERCULOSE	9,46	2,00	1,20	1,00	0,60
SALA DE CONSULTA	10,34	2,00	1,30	1,00	0,65
SALA DE PRÉ-CONSULTA	9,00	1,80	1,12	0,90	0,56
SALA DE ENFERMAGEM	9,00	1,80	1,12	0,90	0,56
SALA DE CURATIVO	9,00	1,80	1,12	0,90	0,56
SALA DE MEDICAÇÃO	9,00	1,80	1,12	0,90	0,56
SALA DE VACINA	9,39	2,00	1,17	1,00	0,58
FARMÁCIA	9,39	2,00	1,17	1,00	0,58
SALA DA ADMINISTRAÇÃO	9,00	2,00	1,12	1,00	0,56
CONSULTÓRIO PEDIATRIA	9,00	2,00	1,12	1,00	0,56
CONSULTÓRIO CLÍNICA GERAL	9,25	2,00	1,15	1,00	0,57
CONSULTÓRIO GINECOLOGIA	9,00	2,00	1,12	1,00	0,56
SANITÁRIO (GINECOLOGIA)	2,71	0,64	0,60	0,32	0,30

QUADRO DE ESQUADRIAS					
PORTAS E PORTÕES					
REF	QUANT.	DESCRIÇÃO	TIPO	DIMENSÕES	
PM1	01	PORTA MADEIRA	ABRIR	0,82X2,10	
PM2	10	PORTA MADEIRA DIVISÓRIA SANIT.	ABRIR	0,60X1,80	
PD1	01	PORTA MADEIRA - DIV. DRY-WALL	ABRIR	0,82X2,10	
PF1	01	PORTA FERRO VENEZIANA	ABRIR	0,82X2,10	
PF2	01	PORTA FERRO CEGA	ABRIR	0,82X2,10	
PF3	01	PORTÃO DE ENTRADA	ABRIR	2,00X2,10	
PF4	01	PORTA 02 FOLHAS ENTRADA	ABRIR	2,00X2,10	
PF5	01	PORTÃO ENTRADA VEÍCULOS EXIST.	ABRIR	2,00X2,10	
PF5	02	PORTÃO LIXEIRAS	ABRIR	0,90X1,50	
JANELAS EXISTENTES					
REF.	QUANT.	DESCRIÇÃO	TIPO	PROTEÇÃO	DIMEN.
JFE1	08	JANELA FERRO	BASC.	GRADE EM TELA ARAM.	1,80X1,00
JFE2	04	JANELA FERRO	BASC.	GRADE EM TELA ARAM.	2,00X1,00
JAD1	01	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	BRISSE METÁLICO	1,00X0,80
JAD2	01	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	SEM PROTEÇÃO	1,20X0,80
JAD3	03	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	BRISSE METÁLICO	1,60X0,60
JAD4	03	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	GRADE EM TELA ARAM.	1,60X0,80
JAD5	03	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	BRISSE METÁLICO	2,00X0,60
JAD6	03	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	GRADE EM TELA ARAM.	2,00X0,80
JAD7	03	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	GRADE EM TELA ARAM.	2,00X1,00
JAD8	01	JANELA ALUMÍNIO	BASC.	GRADE EM TELA ARAM.	2,20X1,00
JAD9	06	JANELA ALUMÍNIO	FIXO/BASC.	BRISSE METÁLICO*	1,00X1,80
JAD10	01	JANELA ALUMÍNIO	FIXO/CORRER	SEM PROTEÇÃO	2,80X1,80
* OBS.: CONSIDERAR BRISSE METÁLICO NAS JANELAS EXTERNAS.					

* OBS.: CONSIDERAR BRISSE METÁLICO NAS JANELAS EXTERNAS

LEGENDA ALVENARIAS

	PAREDE EM ALVENARIA À DEMOLIR
	PAREDE EM DRYWALL À DEMOLIR
	PAREDE EM ALVENARIA À MANTER
	PAREDE EM ALVENARIA À CONSTRUIR
	PAREDE EM DRYWALL À MANTER
	PAREDE EM DRYWALL À CONSTRUIR

NOTAS

- 1) Tudo que estiver na cor **VERMELHA**, se refere a itens **NOVOS** a serem instalados;
- 2) Tudo que estiver na cor **AZUL**, se refere a itens novos a serem **MANTIDOS**.

REVESTIMENTOS		
CÓD.	DEFINIÇÃO	DESCRIÇÃO
Ⓐ	PISO	Piso Vinílico existente a manter
①	PISO	Piso Vinílico à substituir por Revestimento vinílico em manta heterogênea com espessura de 2 mm, com impermeabilização acrílica
Ⓑ	PISO	Piso Cerâmico Existente a manter
②	PISO	Piso Cerâmico à substituir por Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e Ambiente com Alto Tráfego, grupo de absorção Bia, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado. Dimensão: 90x90
③	PISO	Calçada com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. At 07/2018
④	PISO	At 07/2018 Piso Vinílico à substituir por Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e Ambiente com Alto Tráfego, grupo de absorção Bia, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado. Dimensão: 90x90
⚠	PAREDE	Azujeiro 20 x 20 Existente a MANTER
⚠	PAREDE	Azujeiro à substituir por Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20 x 20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada
⚠	PAREDE	Tinta Látex acrílica branca até altura do forro ou teto (para uso interno / externo
⚠	PAREDE	Massa corrida a base de PVA com tinta Epóxi até a altura na cor branca até o forro ou laje
Ⓐ	TETO	Forro em faixa de PVC à substituir forro modular em PVC
②	TETO	Pintura sob Laje
NOTAS		
1) Todas os revestimentos deverão ser executados conforme memorial descritivo;		
2) Todas as cores deverão obedecer o padrão estabelecidos pela prefeitura municipal de Itapevi;		
3) Toda e qualquer alteração deverá ser submetida aos fiscais da obra, podendo ou não serem aceitas;		
4) Não será aceita a substituição de nenhum material.		

PROJETO COMPLETO

FOLHA

03/05

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM SANTA RITA II

ASSUNTO: Rua Alcides Cotrim, S/N LOTE: A/L
LOCAL DO IMÓVEL: QUADRA: 17
PROPRIETÁRIO: Prefeitura do Município de Itapevi SANTA RITA II
PROPRIETÁRIO: ITAPEVI/ SP

Escala: INDICADA Nº DO CONTRIB.: 23.132.22.31.0289.00.000

Situação S/E:	DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO EM QUESTÃO NÃO APLICA O RECOMENDADO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
	Responsável Legal: Prefeitura Municipal de Itapevi CPF nº 11.46.523.031/0001-28

Quadro de áreas: (m²)		Responsável Técnico:
DO LOTE:	823,36 m²	Engº Fabio das Virgens Junior
DA CONSTRUÇÃO:	400,96 m²	CREA nº 15070331130-SP
Área a demolir	0,00	ART: n.º
Área a Construir	0,00	
TOTAL DA CONSTRUÇÃO:	400,96 m²	

T.O. 48,69% A.P. 37,32% C.A. 0,48

APROVAÇÕES: