



OBS: 1 – SE OCORRER PRESENÇA DE SOLO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, DEVERÁ SER PREVISTA FUNDAÇÃO DE RACHÃO SOB O LASTRO DE BRITA COM ESPESURA MÍNIMA DE 0,50m.  
2 – QUANDO O RECOBRIMENTO FOR MENOR QUE 0,70m, PREVER O ENVELOPAMENTO DO TUBO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



LOCAL

ESTRADA DA CRUZ GRANDE – TRECHO 02

TRECHO

ESTACA 81 ATÉ SERRA DO AGUIRRE (ESTACA 111)

ASSUNTO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

DETALHES

Ramon Medrano de Almada  
Secretário de Infraestrutura  
e Serviços Urbanos

Responsável Legal  
Prefeitura do Município  
de Itapevi

Ramon Medrano de Almada	TIPO PROJETO		FOLHA:
1: 500	ABRIL/2019	00	06