

[illegible]

	ACOMPANHAMENTO DE PAINEL PARA ELÉTRICIDADE DA ODE PARAFUADA 100050
	CAIXA DE PASSAGEM 4 x 4 COM TAMPA CESA
✓	BOTIMERA COM CIRCUITO DE SUPERVISÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO QUEBRE O VIDRO H= 1,30M
✓	SHRINE ELÉTRICA PARA ALARME DE INCÊNDIO H= 2,20M
✓	BOTIMERA COM BOTÃO LIGA E SINALIZAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO H= 1,30M
✓	PONTO DE LARGA E RESPOSTA EMBITUDO DO PISO - CAIXA DE PUX-44X16,5X30 DO PISO
✓	ELÉTRICO PARA ELÉTRICIDADE 100050H, USA COM VIROLA PARA ELÉTRICA COM TAMPA DE PRESSÃO - SALVO INDICADO
✓	PERFILADO TIPO USL, GALVANIZADO DE 38X39mm, COM TAMPA DE ENCAIXE
✓	ELÉTRICO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE - #1" SALVO INDICADO
✓	ELÉTRICO FLEXÍVEL EMBITUDO EM LAJE - #1" SALVO INDICADO
✓	ELÉTRICO FLEXÍVEL EMBITUDO NO PISO - #1" SALVO INDICADO
✓	ELÉTRICO FLEXÍVEL EMBITUDO NA PAREDE - #3/4" SALVO INDICADO
✓	ELÉTRICO FLEXÍVEL EMBITUDO APARENTE - #5/4" SALVO INDICADO
✓	FIÇÃO DE RETORNO, NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE.
✓	ELÉTRICO QUE DESEJE
✓	ELÉTRICO PASSA
✓	ELÉTRICO SOBRE

1. TODA FIÇÃO NÃO DIMENSIONADA PARA INÊNDIO SERÁ DE  $\Phi 25mm$  - PVC 700 FLEX, CLASSE 750V.
2. TODOS ELÉTROTUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE  $\Phi 1"$ .
3. AS CORES PARA A FIÇÃO SERÃO :  
FASE: PRETO, BRANCO E VERMELHO  
RETORNO: AMARELO  
RETORNO ENTRE INTERRUPTORES PARALELOS/INTERMEDIÁRIOS: ONZA  
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: MARROM  
NEUTRO: AZUL CLARO  
TERRA: VERDE
4. TODA INSTALAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR Marsal N.3.
5. AS MARCAS, MODELOS E TIPOS, BEM COMO OS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, EXECUÇÃO E TECNOLOGIA UTILIZADOS E INDICADOS NOS MEMÓRIAS, PROJETOS E PLANILHAS SÃO REFERENCIAIS, PODENDO SER SUBSTITUÍDOS POR EQUIVALENTES, SEMPRE QUE OS MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DEVAM SER CONFORMES CONFORME NORMATIV. RESOLUTIVO.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Responsável técnico  
Engº. Fábio das Virgens Junior  
CREA nº 5070331130

ASSUNTO: Distribuição Sinais		
PAVIMENTO: 1º PAVIMENTO LADO ESQUERDO	ESCALA: 1:75	TIPO DE PROJETO: ELÉTRICA
ZONA/AMBIENTE:	DATA: MAR/2023	ETAPA: BÁSICO
DESENHISTA:	IMPRESSO EM: 03/03/2023	REVISÃO: 00

09/11