

DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS



TELEFONE E LÓGICA

Lista de Materiais

SAMU 1 TEL/LOG

Quantidade	Categoria	Descrição	Unidade	Dimensões
29,88	CONDUTO RIGIDO	PERFILADO LISO	M	PM-38X38
22,35	CONDUTO FLEXIVEL	ELETRODUTO CORRUGADO	M	1
15,83	CONDUTO RIGIDO	ELETRODUTO DE FG RIGIDO	M	1
1	GERAL	ACOPLAMENTO PERF ELET 38X38	PÇ	38X38
1	GERAL	EMENDA INT PERF TIPO L 38x38	PÇ	38X38
1	GERAL	EMENDA INT PERF TIPO T 38X38	PÇ	38X38
5	GERAL	CX DER PERF TIPO C 38X38	PÇ	38X38
2	GERAL	CX DER PERF TIPO I 38X38	PÇ	38X38
3	GERAL	CONDULETE LL Ø1	PÇ	1
6	GERAL	CAIXA PVC 4X4	PÇ	4X4
2	GERAL	CAIXA METÁLICA 4X4 PARA PISO	PÇ	4X4
2	GERAL	ANEL DE REGULAGEM P/ CX. 4X4 DE PISO	PÇ	4X4
1	QUADRO DE TELEFONIA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFONICA 1.2x1.2x0.12M	PÇ	1.2X1.2X0.12M

Lista de Materiais

SAMU 1

Quantidade	Categoria	Descrição	Unidade	Dimensões
626,80	CABOS DE COBRE 750V	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V	M	F2,5
199,17	CABOS DE COBRE 750V	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V	M	F4
92,66	CABOS DE COBRE 750V	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V	M	F6
292,40	CABOS DE COBRE 750V	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V	M	N2,5
21,03	CABOS DE COBRE 750V	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V	M	N4
255,95	CABOS DE COBRE 750V	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V	M	R2,5
322,05	CABOS DE COBRE 750V	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V	M	T2,5
66,77	CABOS DE COBRE 750V	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V	M	T4
27,10	CABOS DE COBRE 750V	CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMO-PLÁSTICO PARA PVC 750V	M	T6
44,00	CABOS LSOH	CABO LSOH 3X1,5MM	M	3X1,5MM
26,00	CONDUTO RIGIDO	ELETROCALHA LISA	M	CM-100X75
141,35	CONDUTO RIGIDO	PERFILADO LISO	M	PM-38X38
84,50	CONDUTO FLEXIVEL	ELETRODUTO CORRUGADO	M	3/4
31,50	CONDUTO RIGIDO	ELETRODUTO DE FG RIGIDO	M	3/4
2	ELETROCALHA-COTOVELOS	COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA	PÇ	100X75
1	ELETROCALHA-TES	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA	PÇ	100X75
2	GERAL	ACOPLAMENTO DUTO ELET 3/4	PÇ	3/4
49	GERAL	ACOPLAMENTO PERF ELET 38X38	PÇ	38X38
11	GERAL	EMENDA INT PERF TIPO T 38X38	PÇ	38X38
5	GERAL	EMENDA INT PERF TIPO X 38X38	PÇ	38X38
31	GERAL	CX DER PERF TIPO C 38X38	PÇ	38X38
1	GERAL	CX DER PERF TIPO I 38X38	PÇ	38X38
2	GERAL	CX DER PERF TIPO T 38X38	PÇ	38X38
2	GERAL	CAIXA METÁLICA 4X4 PARA PISO	PÇ	4X4
33	GERAL	CX PERFILADO C/ TAMPA CEGA	PÇ	38X38
7	GERAL	CONDULETE LL Ø3/4	PÇ	3/4
54	GERAL	CAIXA PVC 4X2	PÇ	4X2
1	GERAL	CAIXA PVC 3X3	PÇ	3X3
54	GERAL	SUPORTE PVC 4X2	PÇ	4X2
54	GERAL	PLACA 4X2 1P	PÇ	4X2
2	GERAL	PLACA METÁLICA P/ 2 TOMADAS 4X4	PÇ	4X4
5	GERAL	MODULO SAIDA DE FIO	PÇ	–
8	GERAL	MODULO FURO	PÇ	–
40	GERAL	PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A	PÇ	–
40	GERAL	PLUGUE MACHO 2P+T 10A	PÇ	–
40	GERAL	PRENÇA CABO Ø1/2	PÇ	1/2
16	GERAL	INT BIP SIMPLES	PÇ	–
2	GERAL	ANEL DE REGULAGEM P/ CX. 4X4 DE PISO	PÇ	4X4
4	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA – TETO C/ INDICAÇÃO DE SAIDA	PÇ	–
1	GERAL	ARANDELA 1X26W FC ITAIM 8182	PÇ	–
1	GERAL	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUOR. DE 14W	PÇ	–
31	GERAL	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUOR. DE 28W	PÇ	–
4	GERAL	LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/ 2 LÂMPADAS FLUOR. DE 28W VEDADA	PÇ	–
18	GERAL	TOMADA PB 2P+T 10A	PÇ	–
6	GERAL	TOMADA PB 2P+T 20A	PÇ	–
1	GERAL	TOMADA PB 2P+T 20A VERMELHA	PÇ	–
4	GERAL	TOMADA P/ PISO 2P+T 10A	PÇ	–
1	GERAL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	PÇ	–

LEGENDA DOS CONDUTORES QDSAMU1

① 3 4 5 6 7 8 9 10 — 38X38	⑪ 1 2 11 12 13 27 28 29 EM — 100X75	㉑ 1 2 C14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 EM — 100X75
② 4 5 6 8 9 10 — 38X38	⑫ 1 2 11 12 13 27 28 29 EM — 100X75	㉒ 1 2 C14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 EM — 100X75
③ 5 6 9 10 — 38X38	⑬ 1 2 11 12 13 27 28 29 — 100X75	㉓ 1 2 C14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 EM — 100X75
④ 6 10 — 38X38	⑭ 1 2 11 12 13 27 28 29 — 100X75	㉔ 1 2 C15 17 18 19 20 21 22 EM — 100X75
⑤ 1 2 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 EM — 100X75	⑮ 1 2 11 12 27 29 — 100X75	㉕ 1 2 C15 17 18 19 20 21 22 EM — 100X75
⑥ 1 2C 11 12 13 26 27 28 29 EM — 100X75	⑯ P 11 12 27 29 — 100X75	㉖ 1 215 17 18 19 20 21 22 EM — 100X75
⑦ 1 2C 11 12 13 26 27 28 29 EM — 100X75	⑰ P 11 29 — 100X75	㉗ 1 215 17 18 19 20 21 22 EM — 100X75
⑧ 1 2C 11 12 13 26 27 28 29 EM — 100X75	⑱ P 11 29 — 100X75	㉘ 2 18 21 22 — 100X75
⑨ 1 2C 11 12 13 26 27 28 29 EM — 100X75	⑲ 2 C14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 EM — 100X75	㉙ 2 15 17 19 20 EM — 38X38
⑩ 1 2C 11 12 13 27 28 29 EM — 100X75	⑳ 1 2 C14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 EM — 100X75	㉚ 2 18 21 22 — 38X38



DETALHE DE DERIVAÇÃO DE PERFILADOS PARA ELETRODUTOS
SEM ESCALA



ITEM	DESCRIÇÃO
1	PERFILADO LISO 38x38mm COM TAMPA DE ENCAIXE A SER INTERLIGADO NA ELETROCALHA
2	CONEXÃO PARA SAIDA HORIZONTAL DE PERFILADO – GALV.
3	ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA DE ENCAIXE

DETALHE – DERIVAÇÃO ENTRE PERFILADOS E ELETROCALHAS
SEM ESCALA



DETALHES DE JUNÇÃO DE PERFILADOS
S/ ESCALA



VISTA FRONTAL

DETALHE BLOCO AUTÔNOMO EM TETO FRONTAL COM SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA SAIDA
S/ ESCALA



DETALHE
DAS LUMINÁRIAS FLUORESCENTES DE EMBUTIR E PERFILADO
S/ ESCALA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA & SERVIÇOS URBANOS

Título: CENTRAL DE RESGATE

Projeto: IMPLANTATAÇÃO DO SAMU, CORPO DE BOMBEIROS & DEFESA CIVIL

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO

Local do Imóvel: RUA DIMARÃES ANTONIO SANDEI, CIDADE SAÚDE

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Ramon Medrano de Almada
Secretário de Infra. & Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ nº: 46.523.031.0001-28

ASSUNTO: PLANTA DE ELÉTRICA			Folha: 2/10
PAVIMENTO: TÉRREO	ESCALA: 1/75	TIPO PROJETO: ELÉTRICA	
ZONEAMENTO: ZMD_ Zona de Média Densidade	DATA: Setembro/2018	ETAPA: BÁSICO	
DESENHISTA	IMPRESSO EM: 28/03/2018	REVISÃO: 08	

CR _ ARQ_ADQ_ F01 _GERAL_ R08